

**MTTF-Zertifikat**  
**MTTF-Certificate**

Produkt <i>Product</i>	Drucktransmitter Typ PT1000/PT2000 <i>Pressure transmitter type PT1000/PT2000</i>
Ausführung <i>Version</i>	Ratiometrischer Ausgang 0.5 ... 4.5 V <i>Ratiometric output 0.5 ... 4.5 V</i>
Ausfallwahrscheinlichkeit <i>Probability of failure</i>	<b>FIT 73</b> <b>MTTF [a] 1564 Jahre / Years</b>
Berechnungsgrundlagen <i>Basis of calculation</i>	SN 29500, T = 40° C Basis für die Festlegung der Referenzbedingungen und die Umrechnungsmodelle für Ausfallraten in Abhängigkeit von den Beanspruchungen ist die DIN EN 61709. <i>SN 29500, T = 40° C</i> <i>The basis for the definition of the reference conditions and the conversion models for failure rates depending on the stress conditions is the DIN EN 61709.</i>

Datum der Erklärung / *Declaration Date* 28.11.2017

**WICHTIGER HINWEIS / IMPORTANT NOTE**

Die Informationen erfolgen unter Ausschluss jeglicher Garantie.  
Das genannte Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.  
Änderungen vorbehalten.

*The information is given without any guarantee.*  
*The indicated product is not a safety component according the machine directive 2006/42/EC.*  
*Subject to change.*